

F. 156

A/A PROMOTORA URBANA DUCAT ; S.L.
DE A.I. EUROZONAS, S.L.

POR EL PRESENTE PASAMOS A COMUNICARLES UNA RELACIÓN DE DEFECTOS LOCALIZADOS EN EL EDIFICIO " RESIDENCIAL SAMARUC " PARA QUE ADOPTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA SU REPARACIÓN Y SOLUCIÓN.

- PUERTAS DE ACCESO AL GARAJE DESDE EL ZAGUÁN , CON MANIVELA ROTA
- SUCIEDAD EN EL EDIFICIO Y GARAJE
- PAREDES DE LOS ZAGUANES Y RELLANOS CON DESCONCHADOS
- FAROLAS QUE NO SE ENCIENDEN
- CABLES A LA VISTA Y COLGANDO EN ZAGUÁN Y GARAJE .
- PISCINA CON EL FONDO SUCIO
- LUCES DE EMRGENCIA DEL GARAJE SIN FUNCIONAR
- LOS CARTELES O RÓTULOS DEL GARAJE NO SON REFLECTANTES.

RECIBAN UN CORDIAL SALUDO.

EN VALENCIA A 11 DE DICIEMBRE DE 2009.

